





DETALHE 1 – FUNDAÇÃO  
S/ ESCALA



DETALHE DE EXECUÇÃO  
DAS VIGAS BALDRAME E FUNDAÇÃO 1  
SEM ESCALA



DETALHE 2 – LAJE TRELIÇADA  
S/ ESCALA



TR 08645 correspondente a Trelça Gerdau TG 8 M

NOTAS:

- 01 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
  - PILARES: 2,5cm
  - VIGAS: 2,5cm
  - CINTAS: 2,5cm
  - SAPATAS: 3,0cm
- 02 – CONCRETO ESTRUTURAL:  $F_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$ ;
- 03 – CONCRETO MAGRO  $\geq 10 \text{ MPa}$ ;
- 04 – AÇOS CA50-A E CA60-B;
- 05 – COTAS E DESNÍVEIS EM CENTÍMETROS / NÍVEIS EM METRO / BITOLA DO AÇO EM MILÍMETROS;
- 06 – NÍVEIS REFERENTES A ARQUITETURA;
- 07 – DEVERÃO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS COMPRIMENTOS NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DA PEÇA ESTRUTURAL BEM COMO COTAS E NÍVEIS PARA IMPLANTAÇÃO;
- 08 – DEVERÃO SER UTILIZADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E ESPAÇADORES PLÁSTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PEÇAS;
- 09 – TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA MESMA;
- 10 – AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL – SOB PENA DE ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
- 11 – DEVERÃO SER REALIZADAS SONDAGENS NO TERRENO PARA VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ADMISSÍVEL ADOTADA EM PROJETO, SENDO ESTA DE  $2,00 \text{ kgf/cm}^2$  OBTIDO CONFORME RELATÓRIO DE SONDAGEM OCPE-05-17-1, CASO SEJA OBSERVADO ALGUM PONTO COM VALORES INFERIORES O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO IMEDIATAMENTE PARA ALTERAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO
- 12 – TODA PEÇA DE CONCRETO EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ APOIAR-SE EM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO COM  $e=5 \text{ cm}$

PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO



Orçamento, Consultoria e Projetos em Engenharia

Travessa Sizenando Porto, S/N – Centro

Nossa Senhora das Dores-SE

CNPJ: 21.161.319/0001-79

CREA: 11545-2

E-mail: ocpeprojetos@gmail.com

FONE : (79) 99952.5315/99947.5134

ARQUIVO :	EST_CRAS_AREIABRANCA_RO	LOCAL :	RUA C. LOTEAMENTO MARIA LÚCIA, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES –SERGIPE
ENG. RESPONSÁVEL :	ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA RN 270893330-2	PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES – CNPJ: 13.094.446/0001-74
DESENHO :	ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA	REVISÃO :	00
		DATA :	SETEMBRO/2018
PROJETO :	NOTAS E DETALHES	ESCALA :	INDICADA
		FOLHA :	15